

Greve Vandværk A.M.B.A.
Håndværkerbyen 1
2670 Greve Strand
Att.: Hovedpostkasse

Rapportnr.: AR-19-CA-00791946-01
Batchnr.: EUDKVE-00791946
Kundenr.: CA0003672
Modt. dato: 06.05.2019

Analyserapport

Prøvested: Greve Vandværk - Nord, afgang værk, nord (9) - 104361 - / 4253011200
Udtagningsadresse: Lillevangsvej 82, 2670 Greve
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe B parametre
Prøveudtagning: 06.05.2019 kl. 08:55
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S OD7
Analyseperiode: 06.05.2019 - 09.05.2019

Prøvemærke: Afgang Nord

Lab prøvenr:	80671720	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	⊘ Urel (%)
			Min.	Max.			
Pesticider							
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l	0.01	0.01	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458	A
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 19458, DS ISO 5667-5	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1068 af 23. august 2018.

Kopi til:

Greve Kommune , Kopimodtager drikkevand, Rådhusolmen 10, 2670 Greve
Greve Vandværk A.M.B.A. , Benny Nybro, Håndværkerbyen 1, 2670 Greve Strand
Greve Vandværk A.M.B.A. , Henrik Lydersen, Håndværkerbyen 1, 2670 Greve Strand

09.05.2019

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1068 af 23. august 2018.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.